

**ויתור על שחרור עשן במחסנים מוגנים ע"י מתזי ESFR.**

ספר לי מהנדס מ-FM אשר ניהל את ביצוע ניסויי מתזים אשר משמשים בסיס לתקני FM ו-NFPA. המסר שלו היה, ראה נא, מתזי ESFR פשוט משכיבים את העשן לרצפה.

אכן, במדינות רבות בארה"ב ויתרו על סידורי שחרור עשן במבנים מוגנים ע"י ESFR. הדבר בא לידי ביטוי בהוראות (International Building Code) IBC אשר מאפשרים ויתור על מערכות כאלה.

אצלנו דורשים מערכות שחרור עשן ממבנים חדשים עם כל מיני סידורים שונים ומשונים ויקרים אשר יאפשרו פתיחה מאוחרת של סידורים לשחרור עשן. חלק מהסידורים יגמרו באסונות.

ראה מאמר "שחרור עשן בארץ ובעולם 1 - A4"